

# 電動送風機性能試験成績表

淀川電機製作所

| 規 定 項 目 |           |                               |      |      | 管 理 番 号          | R12201     |
|---------|-----------|-------------------------------|------|------|------------------|------------|
| 型 式     | CN5       | 周 波 数 (Hz)                    | 50   | 60   | 年 月 日            | 2013年8月23日 |
| 電 源     | 1φ × 100V | 回 転 数 (min <sup>-1</sup> )    | 2850 | 3300 | 製 品 番 号          |            |
| 出 力     | 0.4 kW    | 定 格 電 流 (A)                   | 6.0  | 7.7  | 規 格 ・ 条 件        |            |
| 極 数     | 2 P       | 最 大 静 压 (kPa)                 | 0.71 | 1.03 | JIS B 8330 ピトー管  |            |
| 測 定 管   | 125 mmφ   | 最 大 風 量 (m <sup>3</sup> /min) | 16.0 | 18.0 | JIS B 8346 普通騒音計 |            |
| 気 温     | 20 °C     | 騒 音 (dB(A))                   | 80.0 | 83.5 | 装置前面 距離1m 高さ1m   |            |

—備考—

