

電動送風機性能試験成績表

淀川電機製作所

| 規 定 項 目 | | | | | 管 理 番 号 | R38301 |
|---------|-----------|-------------------------------|------|----|------------------|------------|
| 型 式 | KDH5T | 周 波 数 (Hz) | 50 | 60 | 年 月 日 | 2013年10月1日 |
| 電 源 | 3φ × 200V | 回 転 数 (min ⁻¹) | 2850 | - | 製 品 番 号 | |
| 出 力 | 1.5 kW | 定 格 電 流 (A) | 6.5 | - | 規 格 ・ 条 件 | |
| 極 数 | 2 P | 最 大 静 圧 (kPa) | 2.70 | - | JIS B 8330 ピトー管 | |
| 測 定 管 | 125 mmφ | 最 大 風 量 (m ³ /min) | 31.0 | - | JIS B 8346 普通騒音計 | |
| 気 温 | 20 °C | 騒 音 (dB(A)) | 91.5 | - | 装置前面 距離1m 高さ1m | |

—備考—

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

