

集塵機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	P14021
型 式	PET2200-TEC	周 波 数 (H z)	50	60	年 月 日	2017年4月14日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)		3300	製 品 番 号	
出 力	2.2 kW	定 格 電 流 (A)	-	8.0	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 kPa	-	3.24	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	175 mmφ	最 大 風 量 m ³ /min	-	40.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 d B (A)	-	71.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

