


集塵機性能試験成績表



| 規 定 項 目 | | | | | 管 理 番 号 | P76621 |
|---------|-------------|-----------------------------|------|----|------------------|------------|
| 型 式 | PET220P-TEC | 周 波 数 (H z) | 50 | 60 | 年 月 日 | 2017年4月14日 |
| 電 源 | 3φ × 200V | 回 転 数 (min ⁻¹) | 2850 | - | 製 品 番 号 | |
| 出 力 | 2.2 kW | 定 格 電 流 (A) | 9.0 | - | 規 格 ・ 条 件 | |
| 極 数 | 2 P | 最 大 静 圧 kPa | 2.75 | - | JIS B 8330 ピトー管 | |
| 測 定 管 | 175 mmφ | 最 大 風 量 m ³ /min | 34.0 | - | JIS B 8346 普通騒音計 | |
| 気 温 | 20 °C | 騒 音 d B (A) | 71.0 | - | 装置前面 距離1m 高さ1m | |

—備考—
 プレミアム効率モータ (IE3)

