

電動送風機性能試験成績表



| 規 定 項 目 | | | | | 管 理 番 号 | R13271 |
|---------|-----------|-------------------------------|------|------|------------------|-----------|
| 型 式 | TCCN4TL | 周 波 数 (Hz) | 50 | 60 | 年 月 日 | 2013年8月5日 |
| 電 源 | 3φ × 200V | 回 転 数 (min ⁻¹) | 2850 | 3300 | 製 品 番 号 | |
| 出 力 | 0.2 kW | 定 格 電 流 (A) | 0.90 | 1.10 | 規 格 ・ 条 件 | |
| 極 数 | 2 P | 最 大 静 压 (kPa) | 0.54 | 0.78 | JIS B 8330 ピトー管 | |
| 測 定 管 | 100 mmφ | 最 大 風 量 (m ³ /min) | 9.0 | 10.0 | JIS B 8346 普通騒音計 | |
| 気 温 | 20 °C | 騒 音 (dB(A)) | 75.0 | 78.5 | 装置前面 距離1m 高さ1m | |

—備考—

・最高吸気温度 200 °C

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

