


電動送風機性能試験成績表



規 定 項 目					管 理 番 号	R38251
型 式	TKDH4Te	周 波 数 (Hz)	50	60	年 月 日	2013年10月1日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	-	製 品 番 号	
出 力	0.75 kW	定 格 電 流 (A)	3.6	-	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 (kPa)	2.30	-	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	100 mmφ	最 大 風 量 (m ³ /min)	20.0	-	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (dB(A))	85.0	-	装置前面 距離1m 高さ1m	

—備考—

・最高吸気温度 250 °C

