

# 電動送風機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	R18371
型 式	TKDH5TL	周 波 数 (Hz)	50	60	年 月 日	2013年10月1日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min <sup>-1</sup> )	-	3300	製 品 番 号	
出 力	1.5 kW	定 格 電 流 (A)	-	6.2	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 压 (kPa)	-	2.79	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	125 mmφ	最 大 風 量 (m <sup>3</sup> /min)	-	31.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (dB(A))	-	91.5	装置前面 距離1m 高さ1m	

一備考一

・最高吸気温度 250 °C

