

集塵機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	P50551
型 式	YES200VCDA	周 波 数 (H z)	50	60	年 月 日	2010年11月8日
電 源	1φ × 100V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 品 番 号	
出 力	0.2 kW	定 格 電 流 (A)	3.00	3.10	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 kPa	0.91	1.28	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	75 mmφ	最 大 風 量 m ³ /min	3.4	4.1	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 d B (A)	63.0	66.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

